

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 8 май по 15 май 2026 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов	Количество отключенных юрлиц
<b>08.05.2026</b>										
ПС Григориополь	10В9Ф	8 май 20:09	8 май 20:09	0:00	Выясняется.	с. Красное, детсад круглосуточный, водонапорная башня	Григориопольский район	Григориополь г.		6
								Красное с.	48	12
ТП-106 РУ-0.4кВ Р№10	ВРУ К.Маркса 120 2под.	8 май 17:30	8 май 17:40	0:10	не приходит ф В во ВРУ Р№10 ТП-106, повредилась КЛ 0.4кВ ТП-106Р"10–ВРУ К.Маркса 120 2под.	-	Тираспольский район	Тирасполь г.	71	
ТП-16 Р№3	ВРУ Мира 48	8 май 11:00	8 май 11:40	0:40	повреждение ввода с ВЛ, СИП	-	Тираспольский район	Тирасполь г.	60	
ТП-555	0,4Р-10Ф	8 май 20:25	8 май 21:19	0:54	Перегорание 0,4Р фазы В 10Ф	-	Рыбницкий район	Рыбница г.	45	
<b>09.05.2026</b>										
ТП-85	ВЛ-0,4 кВ Ф-3 оп.№10	9 май 22:34	9 май 23:58	1:24	ул. Садовая д.6 кв. №3,4,5: обрыв провода с трубостойки с повреждением изоляции к/ввода, выполненного из провода АПВ, с падением на крышу ж/д.	-	Бендерский район	Бендеры г.	3	
<b>10.05.2026</b>										

ПС Дойбаны	СШ 10 кВ	10 май 3:45	10 май 6:07	2:22	Неполадки на оборудовании ГУП ГК Днестрэнерго	с. Гоян, детсад, поликлиника, котельная, школа, 2 артскважины, с. Койково, поликлиника, детсад, школа, с. Гармацкое, поликлиника, детсад, школа, 2 артскважины, 2 котельные, шахтный колодец, с. Цыбулевка, школа, 3 котельные, артскважина, поликлиника, с. Ягорлык, артскважина, с. Дойбаны I, поликлиника, 2 артскважины, детсад, школа, котельная, с. Дойбаны II, котельная, школа, артскважина, детсад	Дубоссарский район	Гармацкое с.	507	39
								Гоян с.	378	32
								Койково с.	160	21
ТП-4	ВЛ-0,4 кВ Ф-5 оп.№11	10 май 6:20	10 май 7:13	0:53	ул. Горького д.24 кв.№1,2: восстановили обрыв 2-х проводов АПВ к/ввод в ж/д.	-	Бендерский район	Бендеры г.	3	
ТП-58	0,4РЗФ	10 май 13:33	10 май 15:44	2:11	Перегорание ПН-63А фаза "а"	-	Григориопольский район	Красная Горка с.	17	
ТП-679	Ф-4	10 май 0:05	10 май 2:30	2:25	Оплавление изоляции СИП. КЗ в СИП. Перегорание ПН-1 100А 2 шт. Фаза А,В.	-	Слободзейский район	Суклея с.	5	
<b>11.05.2026</b>										
ВРУ Космонавтов 6/1	протяжная коробка (1 под)	11 май 14:00	11 май 14:35	0:35	нагрев на орехе	-	Тираспольский район	Тирасполь г.	53	
ПС Воронково	10В15Ф	11 май 9:41	11 май 9:41	0:00	Выясняется.	с. Воронково, школа, котельная, артскважина	Рыбницкий район	Воронково с.	693	61
<b>12.05.2026</b>										
ПС Васильевка	10В7Ф	12 май 19:06	12 май 19:16	0:10	Атмосферные перенапряжения (гроза).	с. Калиновка, артскважина, с. Афанасьевка, артскважина	Дубоссарский район	Афанасьевка с.	49	8
								Васильевка с.		1
								Калиновка с.	42	4

ПС Васильевка	10В7Ф	12 май 19:06	12 май 19:16	0:10	Атмосферные перенапряжения (гроза).	с. Калиновка, артскважина, с.	Дубоссарский район	Красный Виноградарь с.	1	5
ПС Воронково	10В15Ф	12 май 11:44	12 май 11:44	0:00	Выясняется.	с. Воронково, школа, котельная, артскважина	Рыбницкий район	Воронково с.	693	61
ПС Незавертайловка	СШ 10 кВ	12 май 19:38	12 май 20:22	0:44	Неполадки на оборудовании ГУП ГК Днестрэнерго	г. Днестровск, больница, 5 детсадов, 6 водонапорных башен, 3 водозабора, котельная, 2 насосные, 3 школы, с. Незавертайловка, 4 артскважины, 2 школы, 2 детсада, КНС, поликлиника	Слободзейский район	Коротное с.		1
								Незавертайловка с.	2 223	86
							Тираспольский район	Днестровск г.	5 320	718
ПС Турунчук	СШ 10 кВ	12 май 19:38	12 май 20:22	0:44	Неполадки на оборудовании ГУП ГК Днестрэнерго	Нет	Слободзейский район	Коротное с.		7
								Незавертайловка с.		9
ТП-29	ф.4	12 май 18:59	12 май 19:53	0:54	перегорание ПН-2 в РУ 0,4 кВ	-	Дубоссарский район	Дубоссары г.	7	
ТП-85	ВЛ-0,4 кВ Ф-3	12 май 10:17	12 май 17:00	6:43	Перегорание ПН-2 ф.В 250/100А из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ по причине: схлёт ввода в р-не ж/д №39,41 ул. Шестакова, выполненного проводом 2АПВ.	-	Бендерский район	Бендеры г.	26	
<b>13.05.2026</b>										
ТП-430	Ф№1	13 май 15:00	13 май 17:00	2:00	перегорание ППНИ-63 А фаза"с"	-	Григориопольский район	Индия с.	34	
<b>14.05.2026</b>										
ВРУ1 Манойлова 25	ф"А"	14 май 22:35	14 май 22:40	0:05	Сгорел ПН	-	Тираспольский район	Тирасполь г.	49	
<b>Общий итог</b>									<b>10 487</b>	<b>1071</b>