

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"  
по состоянию с 08.05.2026 по 15.05.2026**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
<b>г.Тирасполь</b>								
1	ЦТП – «20-ок»: ул. Краснодарская 64, 64/1, 66, 70, 72, 76, 80, 82, 84.	ремонтные работы на ЦВП	замена запорной арматуры	длительная эксплуатация, 100% износ	11.05.26 г 8.40	11.05.26 г 11.00	2:20	Включено ГВС
2	ЦТП – «10-к»: ул. Калинина 62А, 62Б- 9эт, 62 64, 66- 5эт. ул. Сакриера 57Б - 5эт.	ремонтные работы на ВВП	свищ на ВВП	сквозная коррозия, 100% износ	11.05.26 г 8.30	11.05.26 г 9.00	0:30	Включено ГВС
3	ЦТП- «41-ц» ул. 9 Января 61, 63.	ремонтные работыГУП "ВиВ"			11.05.26 г 13.00	11.05.26 г 13.45	0:45	Включено ГВС
4	ул.Гвардейская, 29	ремонтные работы	порыв трубопровода	сквозная коррозия, 100% износ	11.05.26 г 16.40	11.05.26 г 19.15	2:35	Включено ГВС
5	ул.Краснодонская, 36/13, 36/15, 36/9	ремонтные работы	порыв трубопровода	сквозная коррозия, 100% износ	11.05.26 г 20.00	12.05.26 г 11.00	15:00	Отключено ГВС
6	ул. Крупской 5 кв. 14 з/д (14эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	8.25 12.05.2026г.	10.15 12.05.2026г.	1:50	устранено
7	ул. Текстильщиков 6 кв. 55 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	8.40 12.05.2026г.	9.20 12.05.2026г.	0:40	устранено
8	ул. 9 Января 63В кв. 820 з/блок (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	9.20 12.05.2026г.	10.50 12.05.2026г.	1:30	устранено
9	ул. К. Либкнехта 70 кв. 46 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	11.25 12.05.2026г.	12.30 12.05.2026г.	1:05	устранено
10	ул. Федько 10Б кв. 31 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	10.00 12.05.2026г.	13.30 12.05.2026г.	3:30	устранено
11	ЦТП – «1-к»: ул. Украинская 6 - 5эт., 8 - - 5эт. ул. Х.Ботева 22- 5эт, 24- 5эт.	ремонтные работы на ЦВП	свищ на ВВП	сквозная коррозия, 100% износ	12.05.26 г 9.10	12.05.26 г 19.00	9:50	Включено ГВС

12	ЦТП – «29-ц»: ул. Свердлова 70, 74, 76. ул. Восстания 91. пер. Мельничный 25.	ремонтные работы на ВВП	свищ на ВВП	сквозная коррозия, 100% износ	12.05.26 г 11.25	12.05.26 г 14.00	2:35	Включено ГВС
13	Котельная №22	ремонтные работы ГУП "ВиВ"			12.05.26 г 11.40	12.05.26 г 17.35	0:55	Включено ГВС
14	пер.Чкалова 47/7 кв.49 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия длительная эксплуатация износ 100%	12.05.2026г. 09.00	12.05.2026г. 14.00	5:00	устранено
15	ул.Краснодонская 66 з/1,2под(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия длительная эксплуатация износ 100%	12.05.2026г. 09.00	12.05.2026г. 11.00	2:00	устранено
16	пер.Западный 17/4 з/3,4под(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия длительная эксплуатация износ 100%	12.05.2026г. 09.00	12.05.2026г. 15.00	6:00	устранено
17	ул.К.Либкнехта 205/2 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия длительная эксплуатация износ 100%	12.05.2026г. 09.00	12.05.2026г. 11.30	2:30	устранено
18	ЦТП – «8-ц»: ул. Луначарского 9А, ул. 25Октября 72, ул. Свердлова 11, ул. Шевченко 7, 9, 21, ул. Восстания 2, пер. Набережный 1, 10, Аптека №8 пер. Набережный 10, кафе «Сказка» пер. Набережный 1 Б	ремонтные работыГУП "ВиВ"			13.05.26 г 10.10	13.05.26 г 11.05	0:55	Включено ГВС
19	ул. К. Либкнехта 205/3 кв. 19 з/д (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия длительная эксплуатация износ 100%	13.05.2026г. 09.00	13.05.2026г. 11.00	2.00	устранено
20	ул. К. Либкнехта 160 кв. 70 з/д (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия длительная эксплуатация износ 100%	13.05.2026г. 09.00	13.05.2026г. 11.00	2.00	устранено
21	ул. Космонавтов 16/2 кв. 11 з/д (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия длительная эксплуатация износ 100%	13.05.2026г. 09.30	13.05.2026г. 14.20	4:50	устранено
22	ул. Космонавтов 6/3 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия длительная эксплуатация износ 100%	13.05.2026г. 09.30	13.05.2026г. 14.20	4:50	устранено
23	ул. Милева 2 кв. 81 з/д (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия длительная эксплуатация износ 100%	13.05.2026г. 09.00	13.05.2026г. 09.30	0.30	устранено
24	ЦТП – «19-ц»: ул. 25 Октября 87, ул. Манойлова 36.	проверка ВВП на жесткость воды			14.05.26 г 8.20	14.05.26 г 8.35	0:15	Включено ГВС
25	ЦТП – «29-ц»: ул. Свердлова 70, 74, 76. ул. Восстания 91. пер. Мельничный 25. ЦТП – «32-ц»: ул. Мира 1, 2, 3, 7, 15. ул. 9 Января 196, 198, 200, 210. ул. К.Либкнехта 395А, 395Б, 395В, 407.	проверка ВВП на жесткость воды			14.05.26 г 9.10	14.05.26 г 9.30	0:20	Включено ГВС

26	ЦТП – «1-це»: ул. Космонавтов 4/1, 4/2, 16. Кирпичный проезд 6, 8. ЦТП – «2-ц»: ул. Шевченко 81/2, 81/3, 81/4, 81/9, 81/12, 81/13, 81/14. ул. Суворова 35. пер. Чкалова 46. ЦТП – «9-к»: ул. Калинина 71 - 9эт, 53,75- 5эт ул. Строителей 70- 5эт,74- 9эт	проверка ВВП на жесткость воды				14.05.26 г 8.30	14.05.26 г 10.35	2:05	Включено ГВС
27	ЦТП – «9-ца»: ул. К.Маркса 146, 151, 153, 165, 167, 169. ул. К.Либкнехта 296, 300, 304, 308. ул. Ленина 19, 28, 34. ДС №25 ул. Р.Люксембург 74/1. ЦТП – «9-цб»: ул. К.Маркса 148, 150, 152 ул. Р.Люксембург 75, 77.	проверка ВВП на жесткость воды				14.05.26 г 8.35	14.05.26 г 9.10	0:35	Включено ГВС
28	ЦТП – «23-э»: пер. Западный 15/1, 15/2, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4 - 9 эт.	проверка ВВП на жесткость воды				14.05.26 г 9.10	14.05.26 г 9.50	0:40	Включено ГВС
29	ЦТП – «5-к»: ул. Дзержинского 102.- 5эт ул. Жуковского 11, 13- 5эт все. ул. Зелинского 15 - 9эт, 23- 5эт.	проверка ВВП на жесткость воды				14.05.26 г 9.25	14.05.26 г 15.15	5:50	Включено ГВС
30	ЦТП – «7-к»: ул. Калинина 77- 5эт. ул. Строителей 72- 5эт.ул. Чехова 2- 5эт.	проверка ВВП на жесткость воды				14.05.26 г 9.25	14.05.26 г 10.15	0:50	Включено ГВС
31	ЦТП – «9-к»: ул. Калинина 71 - 9эт, 53,75- 5эт ул. Строителей 70- 5эт,74- 9эт	проверка ВВП на жесткость воды				14.05.26 г 8.30	14.05.26 г 9.25	0:55	Включено ГВС
32	ЦТП – «37-ц»: ул. Шевченко 81Г, 83/1. ул. К.Цеткин 1/1.	проверка ВВП на жесткость воды				14.05.26 г 10.00	14.05.26 г 10.35	0:35	Включено ГВС
33	ЦТП – «2-ц»: ул. Шевченко 81/2, 81/3, 81/4, 81/9, 81/12, 81/13, 81/14. ул. Суворова 35. пер. Чкалова 46.	проверка ВВП на жесткость воды				14.05.26 г 8.30	14.05.26 г 10.00	1:30	Включено ГВС
34	ЦТП – «10-к»: ул. Калинина 62А, 62Б- 9эт, 62 64, 66- 5эт. ул. Сакриера 57Б - 5эт.	проверка ВВП на жесткость воды				14.05.26 г 10.15	14.05.26 г 11.20	1:05	Включено ГВС
35	ЦТП – «1-цв»: ул. Космонавтов 55, 61, 63, 65, 65А, 67. ул. К.Цеткин 1/2. пер. Чкалова 50, 54.	проверка ВВП на жесткость воды				14.05.26 г 10.35	14.05.26 г 11.20	0:45	Включено ГВС
36	ЦТП – «8-к»: ул. Строителей 52 - 5эт.	проверка ВВП на жесткость воды				14.05.26 г 11.30	14.05.26 г 12.00	0:35	Включено ГВС
37	ул.Краснодонская 50 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	14.05.2026г. 08.30	14.05.2026г. 11.00	2:30	устранено
38	ул.Текстильщиков 40а кв.331 з/Д. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	14.05.2026г. 08.30	14.05.2026г. 09.40	1:10	устранено
39	ул.Текстильщиков 18 кв.22 з/Д. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	14.05.2026г. 09.00	14.05.2026г. 10.40	1:40	устранено
40	ул.Комарова 19 кв.109,102 з/ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	14.05.2026г. 09.00	14.05.2026г. 11.00	2:00	устранено
41	ул.Космонавтов 4/1 кв.58 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	14.05.2026г. 09.00	14.05.2026г. 11.00	2:00	устранено

42	п.Чкалова 51 кв.29 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.05.2026г. 09.00	14.05.2026г. 15.15	6:15	устранено
<b>г.Днестровск</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г.Слободзея и Слободзейский район</b>								
<b>г. Слободзея</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>Слободзейский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г.Григориополь и Григориопольский район</b>								
<b>г.Григориополь</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>Григориопольский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г. Рыбница и Рыбницкий район</b>								
<b>г. Рыбница</b>								
1	ул. Маяковского,35, кв.8	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС в перекрытии	Свищ на пайке	07.04.2026 8:17			Прекращена подача ГВС по стояку. Рем.раб.будут производиться по факту предоставления доступа к стояку ГВС в квартире № 12
2	ул. Вершигоры,95, кв.20	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	08.05.2026 9:45	08.05.2026 11:00	1:15:00	Устранено
3	ул. Гвардейская ,22, кв.4	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	08.05.2026 9:55	08.05.2026 10:10	0:15:00	Устранено
4	ул. Вальченко ,33, кв.230	Стояк ГВС в квартире	Топит сверху ГВС	Течь по халатности	08.05.2026 11:50	08.05.2026 12:10	0:20:00	Устранено
5	ул.Ленина, д.47 кв.73	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Износ материала	11.05.2026 9:20	11.05.2026 9:40	0:20:00	Устранено
6	ул.Б.Главана, д.9 кв.8	Стояк ГВС в кухне	Течь шланга	Износ материала	11.05.2026 16:55	11.05.2026 17:10	0:15:00	Устранено
7	ул Вершигоры : ж/д № 101, 103, 105, 111,113, 117/1, 117/2, 117/3, 119, 121, 123, 127/1, 127/2, 127/3 по ул. ж/д №137 по ул. Ленинградской;	ЦТП № 25	Магистральный трубопровод	Свищ на трубопроводе	12.05.2026 8:15	12.05.2026 14:30	6:15:00	Подача ГВС восстановлена

8	ж/д № 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69 по ул. Юбилейной	ЦТП № 11	Замена запорной арматуры	Износ материала	13.05.2026 9:10	13.05.2026 10:40	1:30:00	Возобновлена подача ГВС
9	ул. Вальченко, 21, кв. 170	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Износ материала	13.05.2026 10:57	13.05.2026 12:00	1:03:00	Устранено
10	ул. Вершигоры, 127/2, кв. 126	Стояк ГВС в квартире	Течь ав.крана	Коррозия металла в связи с износом	13.05.2026 12:16	13.05.2026 13:00	0:44:00	Устранено
11	ул. Кирова, 86	Стояк ГВС в подвале	Замена трубопровода	Коррозия металла в связи с износом	14.05.2026 9:00	14.05.2026 11:50	2:50:00	Устранено
12	ул. Вальченко 9, кв. 242	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	14.05.2026 9:30	14.05.2026 11:10	1:40:00	Устранено
13	ул. Вальченко 27, кв. 13	Стояк ГВС в квартире	Характер повреждения не определен	Причина повреждения не известна	15.05.2026 2:30			Прекращена подача ГВС на дом. Рем. раб. будут производиться по факту предоставления доступа в квартиру № 17
<b>Рыбницкий район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г. Дубоссары</b>								
1	ул. Котовского, 39	КОТ. № 45	Остановка технологического оборудования	Ремонтные работы ГУП «Водоснабжение и водоотведение»	14.05.2026 15:30	14.05.2026 16:50	1:20:00	Возобновлена подача ГВС
<b>Дубоссарский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г. Каменка и Каменский район</b>								
<b>г. Каменка</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>Каменский район</b>								