

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"
по состоянию с 25.04.2026 по 30.04.2026**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
г.Тирасполь								
1	Котельная №6	аварийное отключение электроэнергии			26.04.26 г 13.00	26.04.26 г 14.00	1:00	Включено ГВС, отпление
2	Котельная №14	аварийное отключение электроэнергии			26.04.26 г 13.00	26.04.26 г 13.45	0:45	Включено ГВС
3	Котельная №23	аварийное отключение электроэнергии			26.04.26 г 13.00	26.04.26 г 14.00	1:00	Включено ГВС, отпление
4	Котельная Лавсар	аварийное отключение электроэнергии			26.04.26 г 16.00	26.04.26 г 16.30	0:30	Включено ГВС
5	ул. Каховская 4 кв.92 з/ст (4 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100%	23.04.2026г. 14.30	24.04.2026г. 10.30	20:00	устранено
6	ул. Свердлова 74 кв. 165 з/5-ый пд-д (9 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла передав у ВиВ	длительная эксплуатация 100%	24.04.2026г. 9.00	24.04.2026г. 15.10	6.10	устранено
7	ул. Шевченко 81/4 кв. 40 з/ст (4 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100%	24.04.2026г. 9.00	24.04.2026г. 13.30	4:30	устранено
8	пер. Западный 17/4 кв.66 з/пол.д (9 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100%	24.04.2026г. 9.00	24.04.2026г. 11.15	2:15	устранено
9	ул. Зелинского 15 кв. 140 з/ст (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100%	24.04.2026г. 10.15	24.04.2026г. 13.40	3:25	устранено
10	ул. Шевченко 81г кв. 4 з/д (3 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100%	25.04.2026г. 02.00	25.04.2026г. 11.40	9:40	устранено
11	Суворовское училище	ремонтные работы	замена трубопровода	сквозная коррозия, 100 % износ	27.04.26 г 8.40	27.04.26 г 14.40	6:00	Включено ГВС

12	ул.Юности, 2/1, 2/2, 2/3, 4/1, ул.Каховская, 1, 3, 5	ремонтные работы	свищ на трубопроводе	сквозная коррозия, 100 % износ	27.04.26 г 9.50	27.04.26 г 11.40	1:50	Включено ГВС
13	ЦТП – «3-ц»: ул. Ленина 25, 27, 29, 31, 33 –все 2 эт.. ул. К.Либкнехта 294 -2 эт, 379 -5 эт. ул. Советская 124 -5 эт., 135 – 3 эт. ул. Манойлова 54 -5 эт.	ремонтные работы на ВВП	свищ на ВВП	сквозная коррозия, 100 % износ	27.04.26 г 11.15	27.04.26 г 12.30	1:15	Включено ГВС
14	ул. К. Либкнехта 379 кв.31 з/ст (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	27.04.2026г. 09.00	27.04.2026г. 13.20	4:20	устранено
15	ул. Федько 12А кв. 114 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла передав у ВиВ	длительная эксплуатация 100% износ	27.04.2026г. 08.50	27.04.2026г. 09.30	0:40	устранено
16	ул. Комарова 9 з/д (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	27.04.2026г. 09.00	27.04.2026г. 10.00	1:00	устранено
17	ул. К. Цеткин 1/1 кв. 76 з/2ст (13эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	27.04.2026г. 09.30	27.04.2026г. 13.50	4:20	устранено
18	ул. 28 Июня 125 кв. 32 з/пд-д (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	27.04.2026г. 09.00	27.04.2026г. 13.30	4:30	устранено
19	ул. 25 Октября 108 кв. 113 з/ст (16эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	27.04.2026г. 1.00			не устранено
20	ЦТП – «7-к»: ул. Калинина 77- 5эт. ул. Строителей 72- 5эт. ул. Чехова 2- 5эт.	ремонтные работы	замена трубопровода	сквозная коррозия, 100 % износ	28.04.26 г 9.15	28.04.26 г 10.30	1:15	Включено ГВС
21	ЦТП – «10-к»: ул. Калинина 62А, 62Б- 9эт, 62 64, 66- 5эт. ул. Сакриера 57Б - 5эт.	ремонтные работы на ВВП	свищ на ВВП	сквозная коррозия, 100 % износ	28.04.26 г 10.40	28.04.26 г 11.35	0:55	Включено ГВС
22	ул.Одесская, 82/5, 82/6, 84, 84/4 ул.Комсомольская, 2/1, 2/2, 2/3	ремонтные работы	замена трубопровода	сквозная коррозия, 100 % износ	28.04.26 г 8.10	28.04.26 г 14.50	6:40	Включено ГВС
23	котельная №8 ул.Нахимова, 76, 78	автоматика безопасности			28.04.26 г 15.10	28.04.26 г 16.35	1:25	Включено ГВС
24	котельная №4	мигание электроэнергии			28.04.26 г 15.05	28.04.26 г 15.25	0:20	Включено ГВС, отопление
25	котельная №6	мигание электроэнергии			28.04.26 г 15.05	28.04.26 г 15.15	0:10	Включено ГВС, отопление

26	Котельная №28, 31 (ВГ-1)	мигание электроэнергии				28.04.26 г 15.10	28.04.26 г 16.15	1:05	Включено ГВС	
27	котельная Лавсар	мигание электроэнергии				28.04.26 г 15.10	28.04.26 г 16.15	1:05	Включено ГВС	
28	ул.К.Либкнехта 205/2 з/Д. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	28.04.2026г. 09.40	28.04.2026г. 14.00	4:20	устранено
29	ул.Юности 24 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	28.04.2026г. 08.50	28.04.2026г. 09.40	0:50	устранено
30	ул.Луначарского 30 кв.86 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	28.04.2026г. 09.00	28.04.2026г. 11.00	2:00	устранено
31	ул.28 Июня 115 кв.19 з/Д. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	28.04.2026г. 09.00	28.04.2026г. 14.15	5:15	устранено
32	ул.Федько 106 кв.27 з/ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	28.04.2026г. 09.10	28.04.2026г. 10.00	0:50	устранено
33	ул.25 Октября 73 кв.21 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	28.04.2026г. 09.40	28.04.2026г. 11.00	1:20	устранено
34	ул.1Мая 33 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	28.04.2026г. 10.15	28.04.2026г. 11.25	1:10	устранено
35	ДС "Бубуруза" ул.Мира, 50	ремонтные работы	замена оборудования на котельной		длительная эксплуатация, износ	100%	29.04.26 г 15.05	29.04.26 г 15.30	0:30	Включено ГВС
36	ул. Манойлова 18 кв. 52 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	29.04.2026г. 9:00	29.04.2026г. 13:30	3:30	устранено
37	ул. Луначарского 32 кв. 29 з/ст (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	29.04.2026г. 9:00	29.04.2026г. 13:30	3:30	устранено
38	ул. К. Маркса 129 кв. 17 з/ст (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	29.04.2026г. 9:00	29.04.2026г. 13:30	3:30	устранено
39	ул. Манойлова 25 з/4,5,6 под-ды (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	29.04.2026г. 9:10	29.04.2026г. 13:30	3:30	устранено
40	ул. Федько 10Б з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	29.04.2026г. 9:30	29.04.2026г. 11:00	1:30	устранено
41	ул. Одесская 94 кв. 75 з/ст (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	29.04.2026г. 9:00	29.04.2026г. 18:45	9:45	устранено

42	ул. Краснодонская 82 кв. 130 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.04.2026г. 9:30	29.04.2026г. 13:30	4:00	устранено
43	ул. Краснодонская 66 кв. 5 з/под-д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.04.2026г. 9:45	29.04.2026г. 18:10	8:25	устранено
44	ул. Краснодонская 56 з/1,2под-ды (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.04.2026г. 8:50	29.04.2026г. 13:30	4:40	устранено
г.Днестровск								
1	ул.Первомайская, 16	ремонтные работы	замена арматуры	длительная эксплуатация, 100 % износ	27.04.26 г 8.20	27.04.26 г 14.50	6:30	Включено ГВС
2	ул.Строителей, 39	ремонтные работы	замена арматуры	длительная эксплуатация, 100 % износ	27.04.26 г 8.20	27.04.26 г 11.20	3:00	Включено ГВС
3	ул.Первомайская, 2, 4, 6, 8, 9	ремонтные работы	замена арматуры	длительная эксплуатация, 100% износ	29.04.26 г 13.00	29.04.26 г 15.00	2:00	Включено ГВС
4	ул.Строителей, 55	ремонтные работы	порыв трубопровода	сквозная коррозия, 100 % износ	29.04.26 г 19.05	29.04.26 г 20.20	1:05	Включено ГВС
г.Слободзея и Слободзейский район								
г. Слободзея								
1	Котельная №9 ЦРБ	аварийное отключение электроэнергии			26.04.26 г 20.35	26.04.26 г 21.35	1:00	Включено отопление
2	котельная №9 ЦРБ	замена оборудования			28.04.26 г 8.55	28.04.26 г 9.30	0:35	Включено отопление
Слободзейский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г.Григориополь и Григориопольский район								
г.Григориополь								
1	котельная №1	аварийное отключение электроэнергии			26.04.26 г 13.00	26.04.26 г 14.10	1:10	Включено ГВС, отпление
2	котельная №2 ЦРБ	аварийное отключение электроэнергии			26.04.26 г 13.00	26.04.26 г 14.10	1:10	Включено отпление
3	ул.Мира, 1	течь батарей		сквозная коррозия, 100 % износ	29.04.26 г 10.20	29.04.26 г 14.15	4:05	Включено отопление
Григориопольский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул. Маяковского,35, кв.8	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС в перекрытии	Свищ на пайке	07.04.2026 8:17			Прекращена подача ГВС по стояку. Рем.раб.будут производиться по факту предоставления доступа к стояку ГВС в квартире №12

2	г.Рыбница,ул.Севастопольская26/1:МОУ "Рыбницкий детский сад №17 общеразвивающего вида" по ул. Севастопольской, 26а	ЛГК № 30	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение эл.энергии	26.04.2026 14:10	26.04.2026 20:10	6:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	г.Рыбница,ул.Вальченко,17/1:МДОУ "Рыбницкий ЦРР №3" по ул. Вальченко, 17	ЛГК № 31	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение эл.энергии	26.04.2026 14:10	26.04.2026 20:30	6:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	МДОУ "Рыбницкий д/с №22 общеразвивающего вида" по ул. Вершигоры, 125	ЛГК № 32	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение эл.энергии	26.04.2026 14:10	26.04.2026 20:00	5:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	ЦТП №4 пр.Победы, 5а	ЦТП № 4	Остановка технологического оборудования	Аварийное отключение эл.энергии	26.04.2026 19:00	26.04.2026 20:35	1:35:00	Возобновлена подача ГВС
6	ул. Вершигоры,119, кв.173	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС	Коррозия металла в связи с износом	27.04.2026 7:00	27.04.2026 9:30	2:30:00	Установили хомут
7	МДОУ "Рыбницкий д/с №1 общеразвивающего вида" по ул. Вершигоры, 121	Стояк отопления в группе	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	27.04.2026 8:20	27.04.2026 14:30	6:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
8	МОУ "Рыбницкий д/с №15 комбинированного вида" по ул. Юбилейной, 55	Стояк отопления в группе	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	27.04.2026 8:25	27.04.2026 14:00	5:35:00	Возобновлена подача тепловой энергии
9	МОУ "Рыбницкая прогимназия №1" по ул. Грибоедова, 26	Стояк отопления в группе	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	27.04.2026 9:15	27.04.2026 15:00	5:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии
10	ул. Мичурина,25/4	Стояк ГВС в подвале	Замена запорной арматуры	Износ материала	27.04.2026 13:30	27.04.2026 16:00	2:30:00	Возобновлена подача ГВС
11	МОУ "Рыбницкий д/с №15 комбинированного вида" по ул. Юбилейной, 55	Стояк отопления в кабинете	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	28.04.2026 8:27	28.04.2026 11:04	2:37:00	Возобновлена подача тепловой энергии
12	МДОУ "Рыбницкий д/с №12 общеразвивающего вида" по ул. Гвардейской, 16	Стояк отопления в групп	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	29.04.2026 18:20			Слит теплоноситель
Рыбницкий район								
1	МОУ "М.Молокишская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 15; МОУ "М.Молокишский детский сад" по ул. Матросова, 1	ЛГК № 6	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение эл.энергии	26.04.2026 14:10	26.04.2026 18:55	4:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии

2	МОУ "Плотянская молдавская средняя общеобразовательная школа им.П.Крученюка" по ул. Школьной, 10; МОУ"Плотянский дет. сад" по ул. Школьной, 3	ЛГК № 11	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение эл.энергии	26.04.2026 14:10	26.04.2026 18:50	4:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	МОУ "Советская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 6; МОУ "Советский д/с" по ул. Мира, 7	ЛГК № 12	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение эл.энергии	26.04.2026 14:10	26.04.2026 18:50	4:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	МОУ "Вадатурковская средняя общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Ленина, 33	ЛГК № 8	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение эл.энергии	26.04.2026 14:10	26.04.2026 18:40	4:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	МОУ "Белочинская русская основная общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Родина, 41/1	ЛГК № 7	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение эл.энергии	26.04.2026 14:10	26.04.2026 19:30	5:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
6	МДОУ "Краснянский детский сад" по ул. 3. Космодемьянской, 7;	ЛГК № 10	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение эл.энергии	26.04.2026 14:10	26.04.2026 19:45	5:35:00	Возобновлена подача тепловой энергии
7	МОУ "Гарабская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Свердлова, 1; МОУ "Гарабский д/с" по ул. Свердлова, 1а	ЛГК № 14	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение эл.энергии	26.04.2026 14:10	26.04.2026 22:10	8:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
8	МОУ "Ульманская русская средняя общеобразовательная школа им. И. Я. Донцова" по ул. Ленина, 9; МОУ "Ульманский д/с" по ул. Ленина, 20	ЛГК № 15	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение эл.энергии	26.04.2026 14:10	26.04.2026 22:50	8:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
9	с. Воронково, ул. Советская, 27/1: МУ "Дом для одиноких престарелых и инвалидов, ветеранов войны, труда и военной службы" в с. Воронково	ЛГК № 19	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение эл.энергии	26.04.2026 14:10	26.04.2026 21:10	7:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
10	МОУ "Мокрянская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад " по ул. Окт. Революции, 27	ЛГК № 20	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение эл.энергии	26.04.2026 14:10	26.04.2026 20:30	6:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
11	МОУ "Ленинская русская общеобразовательная школа-д/с" по ул. Школьной, 1	ЛГК № 21	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение эл.энергии	26.04.2026 14:10	26.04.2026 19:00	4:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии

12	МОУ "Выхватинецкая молдавская основная общеобразовательная школа-детский сад им. А. Г. Рубинштейна" по ул. Днестровской, 28	ЛГК № 23	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение эл.энергии	26.04.2026 14:10	26.04.2026 17:30	3:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
13	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК № 26	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение эл.энергии	26.04.2026 14:10	26.04.2026 17:00	2:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
14	МОУ "Бутучанский д/с" по ул. Победы, 38	ЛГК № 28	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение эл.энергии	26.04.2026 14:10	26.04.2026 16:20	2:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
15	МОУ "Михайловская молдавская основная общеобразовательная школа-д\с" им. Ю. Цуркана" по ул. Школьной, 62	ЛГК № 29	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение эл.энергии	26.04.2026 14:10	26.04.2026 15:55	1:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии
16	ГУ "РПБ с. Выхватинцы Рыбницкого района" по ул. Днестровской, 83	ЛГК № 35	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение эл.энергии	26.04.2026 14:10	26.04.2026 17:20	3:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
17	МОУ "Ержовский детский сад комбинированного типа" по ул. Колхозной, 14	ЛГК № 37	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение эл.энергии	26.04.2026 14:10	26.04.2026 17:00	2:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
18	МДОУ "Б. Молокишская средняя общеобразовательная школа-д/с" по ул. Школьная, 29	ЛГК № 5	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение эл.энергии	26.04.2026 14:10	26.04.2026 18:10	4:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
19	МОУ "Колбаснянская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Школьной, 28	ЛГК № 17	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение эл.энергии	26.04.2026 14:10	26.04.2026 20:50	6:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
20	МОУ "Строенецкая средняя общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Центральной, 15	ЛГК № 9	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение эл.энергии	26.04.2026 14:10	26.04.2026 19:00	4:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
г. Дубоссары								
1	ул.Октябрьская,62	Стояк ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	29.04.2026 9:53			Перекрыт стояк ГВС
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Каменский район								

1	с.Слобода-Рашково,ул.Школьная,11а : МОУ "Слобода-Рашковская ОСШ"	ЛГК № 17	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение эл.энергии	26.04.2026 17:40	26.04.2026 19:00	1:20:00	
2	с.Слобода-Рашково,ул.Школьная,11а : МОУ "Слобода-Рашковская ОСШ"	ЛГК № 17	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение эл.энергии	26.04.2026 17:40	27.04.2026 9:00	15:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с.Красный Октябрь,ул.Молодёжная,64 : МОУ «Кр.Октябрьская общеобразовательная школа-детский сад»; ФАП по ул. Молодежной, 16	ЛГК № 6	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение эл.энергии	26.04.2026 17:40	27.04.2026 11:00	17:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	с.Подойма, ул. Ленина,94 : МОУ «Подоймская общеобразовательная средняя школа-детский сад»	ЛГК № 13	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение эл.энергии	26.04.2026 17:40	27.04.2026 9:40	16:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии