

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"  
по состоянию с 30.04.2026 по 08.05.2026**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
<b>г.Тирасполь</b>								
1	ЦТП – «5-ок»: ул.Краснодонская 39,37,35,ДС №28(корпус №2) ул. Юности 14/1, 14/2, 18/1, 18/2	ремонтные работы на ЦТП	замена оборудования на котельной	длительная эксплуатация, 100% износ	30.04.26 г 8.20	30.04.26 г 9.15	0:55	Включено ГВС
2	ЦТП- «41-ц» ул. 9 Января 61, 63.	ремонтные работы на ВВП	свищ на ВВП	сквозная коррозия, 100% износ	30.04.26 г 8.25	30.04.26 г 9.55	1:30	Включено ГВС
3	ЦТП – «19-ц»: ул. 25 Октября 87. ул. Манойлова 36	ремонтные работы на ВВП	свищ на ВВП	сквозная коррозия, 100% износ	30.04.26 г 11.00	30.04.26 г 13.00	2:00	Включено ГВС
4	ЦТП – «10-э»: ул. Правды 8, 10 - 5 эт., 12 - 2 эт., 14, 16 - 5 эт., 17, 25, 27 - эт. ул. 25 Октября 1, 3 - 5 эт., 6/1, 6/2 - 1 эт.. ул. К.Маркса, 1Б ГОУ "Тир. медицинский колледж им. Тарасевича"	ремонтные работы	замена трубопровода	длительная эксплуатация, 100% износ	30.04.26 г 14.30	30.04.26 г 17.30	3:00	Включено ГВС
5	Котельная №4	мигание электроэнергии			3.05.26 г 11.00	3.05.26 г 11.25	0:25	Включено ГВС, отопление
6	ул. 25 Октября 108 кв. 113 з/ст (16эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	27.04.2026г. 01.00	27.04.2026г. 16.00	15:00	устранено
7	ул. Мира 38 кв. 12 з/д(4эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	30.04.2026г. 09.00	30.04.2026г. 11.00	2:00	устранено
8	ул.28 Июня 115 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	30.04.2026г. 09.30	30.04.2026г. 10.30	1:00	устранено
9	ул.Каховская 6 кв.51 з/4,5,бпод(4эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	30.04.2026г. 18.00	30.04.2026г. 19.20	1:20	устранено
10	ул.Манойлова 54 кв.68 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	03.05.2026г. 18.00	04.05.2026г. 09.30	14:30	устранено
11	ЦТП – «23-ок»: ул. Одесская 88/1, 88/2, 88/4.	ремонтные работы на ЦТП	свищ на ВВП	сквозная коррозия, 100% износ	04.05.26 г 12.50	04.05.26 г 13.30	0:40	Включено ГВС

12	Котельная №6	мигание электроэнергии				04.05.26 г 22.13	04.05.26 г 22.25	0:12	Включено ГВС	
13	Котельная "Лавсар"	мигание электроэнергии				04.05.26 г 22.15	04.05.26 г 23.40	1:25	Включено ГВС	
14	ул.Одесская 84/4 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	04.05.2026г. 09.00	04.05.2026г. 13.00	4:00	устранено
15	ул.Гвардейская 19 з/д(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	04.05.2026г. 09.00	04.05.2026г. 13.00	4:00	устранено
16	ул.Космонавтов 67 кв.61 з/2под.(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	04.05.2026г. 10.00	04.05.2026г. 12.00	2:00	устранено
17	ул.Шевченко 83/1 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	04.05.2026г. 11.00	04.05.2026г. 14.30	3:30	не устранено
18	ул.К.Цеткин 1/1 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	04.05.2026г. 11.00	04.05.2026г. 14.30	3:30	устранено
19	ул.Текстильщиков 6 кв.28 з/ст по ванне(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	04.05.2026г. 11.00	04.05.2026г. 13.30	2:30	устранено
20	ул.Краснодонская 34/4 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	04.05.2026г. 13.00	04.05.2026г. 14.00	1:00	устранено
21	ул.К.Маркса, 165, 167, 169 ул.К.Либкнехта, 300, 304, 308	ремонтные работы	порыв трубопровода		сквозная коррозия, 100% износ		05.05.26 г 9.10	05.05.26 г 10.50	1:40	Включено ГВС
22	ЦТП – «18-з»: ул. Гвардейская 9 - 4 эт.. пер. Западный 15 - 9 эт.. ЦТП – «22-з»: ул. Гвардейская 46, 48, 50,52 - 5 эт.,42, 42А, 44 - 9 эт. ЦТП – «31-з»: ул. Советская 21 - 5 эт.,посовет, медпункт.	ремонтные работы	порыв трубопровода		сквозная коррозия, 100% износ		05.05.26 г 22.00	05.05.26 г 2.50	4:50	Включено ГВС
23	ул. 1Мая, 38, 40, 42	ремонтные работы	порыв трубопровода		сквозная коррозия, 100% износ		05.05.26 г 23.10	06.05.26 г 17.00	18:10	Включено ГВС
24	ул. Одесская 82/5 кв. 4 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	05.05.2026г. 09.00	05.05.2026г. 12.00	3:00	устранено
25	ул. Юности 60/4 кв. 11 з/ст. (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	05.05.2026г. 09.00	05.05.2026г. 13.15	4:15	устранено

26	п. Набережный 1 кв. 106 з/под-д (8 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	05.05.2026г. 09.00	05.05.2026г. 14.50	5:50	устранено
27	п. Чкалова 46 кв. 85 з/д. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	05.05.2026г. 10.30	05.05.2026г. 11.30	1:00	устранено
28	ул. К. Цеткин 1/1 кв. 76 з/ст. (13 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	05.05.2026г. 09.00	05.05.2026г. 17.00	8:00	устранено
29	ул. Краснодонская 72 кв. 4 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	05.05.2026г. 09.00	05.05.2026г. 12.00	3:00	устранено
30	ул. Текстильщиков 6 кв.28 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	04.05.2026г. 11.00	05.05.2026г. 13.30	2:30	устранено
31	ул. Федько 36 кв.8 з/ст (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	05.05.2023г. 09.30	05.05.2026г. 14.00	4:30	устранено
32	ул. Зелинского 15 кв.27 з/блок (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	05.05.2026г. 12.30	05.05.2026г. 14.45	2:15	устранено
33	ул. Свердлова 70 ЖЭУК з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	05.05.2026г. 09.00	05.05.2026г. 13.00	4:00	устранено
34	ул. 1Мая, 38, 40, 42	ремонтные работы		порыв трубопровода	сквозная коррозия, 100% износ		05.05.26 г 23.10	06.05.26 г 17.00	18:10	Включено ГВС
35	ЦТП – «19-ц»: ул. 25 Октября 87, ул. Манойлова 36.	ремонтные работы на ВВП		свищ на ВВП	сквозная коррозия, 100% износ		06.05.26 г 9.20	06.05.26 г 10.00	0:40	Включено ГВС
36	ЦТП – «1-к»: ул. Украинская 6 - 5эт., 8 - - 5эт. ул. Х.Ботева 22- 5эт, 24- 5эт.	ремонтные работы на ВВП		свищ на ВВП	сквозная коррозия, 100% износ		06.05.26 г 11.10	06.05.26 г 15.50	4:40	Включено ГВС
37	ул.Комсомольская 8/1 з/Д. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	06.05.2026г. 08.45	06.05.2026г. 10.10	0:25	устранено
38	ул.К.Либкнехта 160 кв.60 з/п-д. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	06.05.2026г. 09.00	06.05.2026г. 09.30	0:30	устранено
39	ул.Федько 12 кв.35 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	06.05.2026г. 09.00	06.05.2026г. 09.30	0:30	устранено
40	ул.Одесская 82/4 кв.21 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	06.05.2026г. 09.00	06.05.2026г. 13.00	4:00	устранено
41	ул.Комсомольская 4 кв.31 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	06.05.2026г. 09.10	06.05.2026г. 13.10	4:00	устранено
42	ул.Восстания 105 кв.32 з/пол.Д. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	06.05.2026г. 09.10	06.05.2026г. 15.00	5:50	устранено

43	ул.К.Либкнехта 377 кв.123 з/ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	06.05.2026г. 09.30	06.05.2026г. 15.00	5:30	устранено
44	п-д Магистральный 14 кв.204 з/ст.(9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	06.05.2023г. 10.30	07.05.2026г. 9:00	22:30	устранено
45	ЦТП – «7-э»: ул. К.Либкнехта 70, 70/1, 72, 74, 76, 78 - 9 эт., 82, 84 - 5 эт., 88, 90 - 9 эт., 92, 94 - 5 эт.	ремонтные работы на ВВП	свищ на ВВП	сквозная коррозия, 100% износ	07.05.26 г 8.25	07.05.26 г 9.40	1:15	Включено ГВС
46	ЦТП – «30-ц»: ул. Ленина 7, 9, ул. Восстания 46, 63, ул. Манойлова 18, ул. Горького 37.	ремонтные работы на ВВП	свищ на ВВП	сквозная коррозия, 100% износ	07.05.26 г 8.25	07.05.26 г 10.00	1:35	Включено ГВС
47	ЦТП – «2-ок»: ул. Юности 15, 15/2, 15/3, 17, 17/2, 17/3, 17/4, 19, 21, 23, ул. Одесская 74.	ремонтные работы на ВВП	свищ на ВВП	сквозная коррозия, 100% износ	07.05.26 г 8.50	07.05.26 г 16.30	7:40	Включено ГВС
48	ул.К.Маркса, 167, 169	ремонтные работы	порыв трубопровода	сквозная коррозия, 100% износ	07.05.26 г 15.05	07.05.26 г 15.45	0:40	Включено ГВС
49	п. Западный 17/4 кв. 116 з/4,5 под-ды (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	07.05.2026г. 9:00	07.05.2026г. 14:00	5:00	устранено
50	ул. Краснодонская 56 з/7,8под-ды (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	07.05.2026г. 9:00	07.05.2026г. 12:00	3:00	устранено
51	ул. Космонавтов 63 кв.23 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	07.05.2026г. 9:15	07.05.2026г. 10:40	1:25	устранено
52	ул. 9Января 63В кв. 718 з/ст (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	07.05.2026г. 9:30	07.05.2026г. 10:10	0:40	устранено
53	ул. Зелинского 1 Г з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	07.05.2026г. 9:00	07.05.2026г. 10:15	1:15	устранено
54	ул. Свердлова 70 з/д (16эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	07.05.2026г. 9:40	07.05.2026г. 13:30	3:50	устранено
55	ул. Краснодонская 49/1 кв. 29 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	07.05.2026г. 10:00	07.05.2026г. 13:00	3:00	устранено
56	ул. Текстильщиков 42 кв. 509 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	07.05.2026г. 13:30	07.05.2026г. 14:45	1:15	устранено
<b>г.Днепрровск</b>								
1	ул.Первомайская, 3	ремонтные работы	замена трубопровода	длительная эксплуатация, 100% износ	30.04.26 г 8.40	30.04.26 г 9.50	1:10	Включено ГВС
2	ул.Строителей, 39	ремонтные работы	замена арматуры	длительная эксплуатация, 100% износ	04.05.26 г 10.40	04.05.26 г 12.50	2:10	Включено ГВС
3	ул.Комсомольская, 6, 8, 10, 12	ремонтные работы	порыв трубопровода	сквозная коррозия, 100% износ	06.05.26 г 8.35			Отключено ГВС

4	ул.Котовского, 49	ремонтные работы	порыв трубопровода	сквозная коррозия, 100% износ	07.05.26 г 8.30	07.05.26 г 9.45	1:15	Включено ГВС
<b>г.Слободзея и Слободзейский район</b>								
<b>г. Слободзея</b>								
1	котельная №1	плановое отключение электроэнергии			04.05.26 г 9.40	04.05.26 г 16.00	6:20	Включено ГВС
<b>Слободзейский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г.Григориополь и Григориопольский район</b>								
<b>г.Григориополь</b>								
1	Котельная №1	ремонтные работы ГУП "ВиВ"			06.05.26 г 9.00	06.05.26 г 18.50	9:50	Включено ГВС
2	ул.Шевченко, 9	ремонтные работы ГУП "ВиВ"			07.05.26 г 9.05	07.05.26 г 10.00	0:55	Включено ГВС
<b>Григориопольский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г. Рыбница и Рыбницкий район</b>								
<b>г. Рыбница</b>								
1	ул. Маяковского,35, кв.8	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС в перекрытии	Свищ на пайке	07.04.2026 8:17			Прекращена подача ГВС по стояку. Рем.раб.будут производиться по факту предоставления доступа к стояку ГВС в квартире № 12
2	МДОУ "Рыбницкий д/с №12 общеразвивающего вида" по ул. Гвардейской, 16	Стояк отопления в групп	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	29.04.2026 18:20	30.04.2026 9:30	15:10:00	Устранено
3	ул. Победы,28, кв.6	Стояк ГВС в квартире	Течь ХВС		01.05.2026 14:00	02.05.2026 14:20	24:20:00	Устранено
4	ул. Маяковского,43	Кот. №1	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	02.05.2026 10:20	02.05.2026 10:30	0:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	ул. Маяковского,43	Кот. №1	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	02.05.2026 11:05	02.05.2026 11:15	0:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
6	МОУ "Рыбницкий д/с №15 комбинированного вида" по ул. Юбилейной, 55;	Стояк отопления в коридоре	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	04.05.2026 8:25	04.05.2026 10:30	2:05:00	Устранено

7	ул. Кирова,110, кв.100	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	04.05.2026 8:45	04.05.2026 11:00	2:15:00	Устранено
8	ул. Маяковского, 44	Стояк ГВС в подвале	Течь спускника по ГВС	Коррозия металла в связи с износом	04.05.2026 9:15	04.05.2026 9:45	0:30:00	Устранено
9	ул. Мичурина,31/3, кв.58	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	04.05.2026 18:40	04.05.2026 19:10	0:30:00	Устранено
10	ул. Кирова,122, кв.33	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС в перекрытии	Свищ на пайке	05.05.2026 10:44	05.05.2026 12:10	1:26:00	Устранено
11	ул. Вершигоры,123а	Внутриквартальная сеть ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	06.05.2026 8:45	06.05.2026 16:15	7:30:00	Возобновлена подача ГВС
12	ул.Вальченко,17/1:МДОУ "Рыбницкий ЦРР №3" по ул. Вальченко, 17	ЛГК №31	Остановка котельного оборудования	Авария котла №1	06.05.2026 11:30	06.05.2026 13:20	1:50:00	Возобновлена подача ГВС
13	ул. Вершигоры,119, кв.195	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	06.05.2026 13:00	06.05.2026 13:50	0:50:00	Установлен хомут
<b>Рыбницкий район</b>								
1	ГУ "РПБ с. Выхватинцы Рыбницкого района" по ул. Днестровской, 83	ЛГК №35	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	06.05.2026 9:00	06.05.2026 16:20	7:20:00	Возобновлена подача ГВС
<b>г. Дубоссары</b>								
1	ул.Октябрьская,62	Стояк ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	29.04.2026 9:53	30.04.2026 10:15	24:22:00	Устранено
<b>Дубоссарский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г. Каменка и Каменский район</b>								
<b>г. Каменка</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>Каменский район</b>								
1	с.Грушка, ул.Фрунзе 146а	ЛГК №12	Отключение электроэнергии	Аварийное отключение электроэнергии	03.05.2026 12:27	03.05.2026 14:30	2:03:00	Котельное оборудование в работе